

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970302001771

法国溯高美电气公司(生产者)及溯高美索克曼电气(上海)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

法国溯高美电气公司(生产者)及溯高美索克曼电气(上海)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 法国溯高美电气公司
生产者地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 负荷隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.3-2017
生产企业名称: 浙江溯科电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市蒲岐镇河深桥工业区(浙江科都电气制造有限公司内)

生产者联系信息

名称: 法国溯高美电气公司
地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France
联系人: 张崇军
电话: 021-52989555-707
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间: 2022-11-07
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 溯高美索克曼电气(上海)有限公司
地址: 上海市普陀区大渡河路168弄31号北岸长风E栋5楼01, 04, 05, 06, 07, 08室
联系人: 张崇军
电话: 021-52989555
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间: 2022-11-07
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970302001771

产品系列、型号、规格:

SIRCOM63, SIRCOM80, SIRCOMCD100 额定绝缘电压(Ui): 800V; 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV; 额定工作电压(Ue): AC415V; 约定发热电流(Ith): 63A, 80A, 100A; 额定工作电流(Ie): SIRCOM63: AC-23A/63A, SIRCOM80: AC-23A/80A, SIRCOMCD100: AC-22A/100A, AC-23A/80A; 额定短时耐受电流(Icw): 1.5kA/1s; 额定短路接通能力(Icm) (峰值): 2.1kA; 使用类别: AC-23A (63A, 80A); AC-22A (100A); 极数: 3P, 4P (3P with additional Pole); 50/60Hz

生产者联系信息

名称: 法国溯高美电气公司
地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France
联系人: 张崇军
电话: 021-52989555-707
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间: 2022-11-07
自我声明地点: 上海
指定签字人: 
签章: 

授权代表信息

名称: 溯高美索克曼电气(上海)有限公司
地址: 上海市普陀区大渡河路168弄31号北岸长风E栋5楼01, 04, 05, 06, 07, 08室
联系人: 张崇军
电话: 021-52989555
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com
自我声明时间: 2022-11-07
自我声明地点: 上海
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。